

IB.271.25.2014

Jemielnica, 08-01-2015 r.

**wszyscy wykonawcy**

### **WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ NR 1**

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IB.271.25.2014  
Nazwa zadania: **Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i pompowniami ścieków w Jemielnicy – etap Vc: ulice Św. Wojciecha, Pułaskiego, droga powiatowa Jemielnica – Gąsiorowice**

Zgodnie z zapisami art. 38 ust.1. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

**Treść pytania:**

Czy zamawiający dopuszcza zmianę technologii wykonania zbiornika z laminatu poliestrowo – szklanego na w pełni szczelny zbiornik polimerobetonowy?

**Treść pytania:**

Zamawiający wyjaśnia, że wyraża zgodę na zastosowanie pompowni ze zbiornikiem polimerobetonowym.

Zamawiający informuje, że:

- udzielone odpowiedzi nie wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert.
- pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

**WÓJT**  
*mgr inż. Marcin Wycisło*

---

Kierownik Zamawiającego